



Driftsjournal for midlertidig overnatning

Hvilke lokale(r) er gennemgået: _____

Hvad er årsagen til at driftsjournalen er udfyldt _____
(Midlertidig overnatning før benyttelsen, efterfølgende overnatningsdøgn 1, 2...)

Kontroller før benyttelse af lokalerne

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, både indvendigt og udvendigt
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige
- Flugtvejsbelysningen lyser klart og tydeligt
- Brandmateriel er tydeligt synligt, frit tilgængeligt og eftersat indenfor det seneste år
- Branddøres og andre selvluukkende døres lukkeanordning er fuldt funktionsduelige
- Brandtekniske installationer er funktionsduelige, f.eks. internt varslingsanlæg
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med belægningsplanen for rum med flere end 50 overnattende
- Der er røgalarm(er) i alle lokaler, er anvendes til overnatning
- Der er røgalarm(er) i gange til lokaler der anvendes til overnatning hvor der ikke er dør direkte til det fri fra overnatningslokalet

Alle fejl og mangler skal omgående afhjælpes

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden og driftsjournalen er på overnatningsstedet

Dato og klokkeslæt for kontrol Dato: _____ Klokken: _____

Ansvarlig for arr., Navn: _____ Underskrift: _____



Ordensregler for forebyggelse af brand ved midlertidig overnatning

- Udvis forsigtighed ved anvendelse af åben ild
- Ved opladning af mobiltelefon, tablets, bærbar pc'er og lignende skal genstanden være anbragt på en fast flade med luft omkring (bord, reol, gulv eller lignende)
- Levende lys og dekorationer skal anbringes på et ikke brandbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brandbart materiale. Tændte lys skal altid holdes under opsyn
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller container
- Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra stearinlys m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig
- Kaffemaskiner, elkedler, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen
- Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje eller på trapper
- Rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje
- Brandslukningsmateriel skal være frit tilgængeligt
- Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder
- Tobaksaffald, aske fra grill m.m. skal opsamles i ikke brandbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål