



Nøgleboks

Bilag G til Tilslutningsbestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

Placering af nøgleboks skal ske efter nærmere aftale og godkendelse af Nordvestjyllands Brandvæsen.

Skive Kommune:

Nøgleboksen skal bestilles ved Nordvestjylland Brandvæsen, mindst 14 dage før den skal bruges.

Vi anvender følgende typer fra Birepo og kan bestilles med og uden alarm:




Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner:

Nøgleboksen skal bestilles af kunden ved Låseteknik Midt, Struervej 81, 7500 Holstebro, mail: laasmidt@laasmidt.dk, telefon 97 40 53 53.

Nøglebokse/nøglerør skal placeres i umiddelbar nærhed af den adgangsmulighed, som de betjener, og de skal være tydeligt markeret med et skilt.



Godkendt skilt 105x105 mm



Skilt ved nøgleboks

For bygninger med automatisk brandalarmanlæg med overførsel til Nordvestjyllands Brandvæsen, skal der altid være en nøgleboks, hvori der placeres hovednøglen / nøglekortet, som giver brandvæsenet adgang til ABA-centralen samt hele det alarmovervågede område. Nøgleboksen skal være indikeret med blitz og tydelig skiltet.

Det skal sikres, at den nøgletype, som placeres i nøgleboksen, kan tåle de forhold (fugt, frost og varme), som nøgleboksen kan blive påvirket af.

Ilægning af nøgle i nøgleboks skal aftales med Nordvestjyllands Brandvæsen.