



Anlæg i langtidsservice

Bilag F til Tilslutningsbestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

Anlægsadresse Firma _____ Adresse _____ Postnr. / By _____	Anlægsnummer _____
Anlægsejer Firma _____ Adresse _____ Postnr. / By _____ Telefon _____ Mail _____ Kontaktperson _____	<i>I Bolig og planstyrelsens vejledning til kapitel 5-Brand i Bygningsreglement 2018 af 3. januar 2020, fremgår det af kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, at der i udkoblingsperioden for de brandtekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes.</i> <i>Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt.</i>
Anlæg ønskes i langtidsservice fra _____ / _____ 20 _____ til kl. _____ den _____ / _____ 20 _____ Årsag _____ Flyttes ABA-centralen/nøgleboksen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Udskiftes ABA-centralen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ændres alarmlinjen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Hvis ja, nyt anlægs-nr. _____	

Det er anlægsejers ansvar at informere Nordvestjyllands Brandvæsen, når anlægget igen tages i brug, eller hvis serviceperioden skal forlænges.

Anlægget er først i langtidsservice, når anlægsejer har modtaget en bekræftelse herpå fra Nordvestjyllands Brandvæsen

Der opkræves fortsat årlig afgift i den periode, hvor anlægget er i langtidsservice.

Anmodning om langtidsservice skal indsendes til myn@nvjbrand.dk

_____, den _____ / _____ 20 _____

Anlægsejer